


BRL
Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

A.S. 05.08.25. *h*



1050593251



Urząd Miasta i Gminy
w Niemczy
Rynek 10
58-230 Niemcza

Data pisma: 31.07.2025
Nr pisma: TD25-07-0315942-03
Sprawa: zaopiniowanie planu ogólnego dla gminy Niemcza
Kontakt: Michał Dzikowski
Telefon: +48 571 666 506
E-mail: michal.dzikowski@tauron-dystrybucja.pl

W odpowiedzi na pismo BRL.670.5.2024 / BRL.KW-001107/24 z dnia 15.07.2025 r. (data wpływu korespondencji: 18.07.2025 r.) w sprawie zaopiniowania planu ogólnego dla gminy Niemcza informujemy, że nie zostały uwzględnione wszystkie nasze uwagi zawarte w piśmie TD24-08-0171801-03 z dnia 22.08.2024 r.

1. W związku z powyższym prosimy dodać do projektu planu ogólnego w punkcie 8.3, „Zaopatrzenie w energię elektryczną” dodatkowe zapisy dotyczące infrastruktury elektroenergetycznej o następującej treści:
 - „Utworzenie pasów technologicznych wzdłuż linii nie powoduje wyłączenia terenu z zagospodarowania, może jedynie wprowadzać ewentualne obostrzenia. W pasach technologicznych obowiązuje w szczególności zakaz sytuowania instalacji fotowoltaicznych, nasadzeń roślinności wysokiej (powyżej 3 m) i o rozbudowanym systemie korzeniowym, w tym obowiązuje szerokość pasa wycinki podstawowej drzew na trasie linii wg przepisów odrębnych.”
 - „Należy zapewnić swobodny dostęp i dojazd do infrastruktury elektroenergetycznej w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych i usuwania awarii.”
 - „Usunięcie ewentualnych przyszłych kolizji wynikających ze zmian zagospodarowania przestrzennego z infrastrukturą elektroenergetyczną jest możliwe na zasadach określonych przez właściciela sieci, kosztem i staraniem wnioskodawcy, któremu ta infrastruktura koliduje.”
 - „Przeznaczenie terenu dla lokalizacji źródeł energii nie jest jednoznaczne z możliwością przyłączenia ich do sieci elektroenergetycznej. Rozpatrzenie możliwości przyłączenia źródła do sieci elektroenergetycznej odbywa się zgodnie z przepisami odrębnymi.”
2. Prosimy skorygować również zapis projektu planu ogólnego w punkcie 8.3, „Zaopatrzenie w energię elektryczną” i zastąpić go zapisem o następującej treści:
 - „Sieć średniego napięcia 20 kV zasilająca stacje transformatorowe jest w wykonaniu napowietrznym oraz kablowym”.
3. Należy również usunąć z projektu planu ogólnego w punkcie 8.3, „Zaopatrzenie w energię elektryczną” zdublowany zapis dotyczący linii kablowych niskiego napięcia nN 0,4 kV.
4. Prosimy również o dodanie do planu ogólnego dodatkowego zapisu o następującej treści:
 - „Dopuszcza się rozbudowę sieci infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami z pierwszeństwem ich lokalizacji w liniach rozgraniczających tereny dróg.”

Z wyrazami szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
p.o. Kierownik Wydziału Planowania i Rozwoju
Wendland
Marcin Wendland

K/o:
1x OMR a/a